



ใบรับรองเลขที่ 17T062/0553

ใบรับรองห้องปฏิบัติการ

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้

บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริก จำกัด

มีห้องปฏิบัติการตั้งอยู่เลขที่ :

32/7 หมู่ที่ 1 ซอยวัดเทียนดัด ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025 : 2005)

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0497

โดยมีสาขาการรับรองตามรายละเอียดแนบท้ายใบรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สิ้นอายุ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลงชื่อ

(นายพิสิฐ รังสกุฎภูมิกุล)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกให้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ที่ 17T062/0553

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริก จำกัด
ที่อยู่ : 32/7 หมู่ที่ 1 ซอยวัดเทียนดัด ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
หมายเลขการรับรองที่ : ทดสอบ 0497
สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาไฟฟ้า 1. Power transformers : oil-immersed type transformers - 1 phase transformers with rated power 30 kVA up to and including 167 kVA and rated voltage up to and including 36 kV - 3 phase transformers with rated power 50 kVA up to and including 500 kVA and rated voltage up to and including 36 kV	- Measurement of winding resistance - Measurement of voltage ratio and check of phase displacement - Measurement of short-circuit impedance and load loss - Measurement of no-load loss and current - Applied voltage test - Induced voltage withstand test	- IEC 60076-1 Edition 3.0 : 2011-04 - IEC 60076-3 Edition 3.0 : 2013-07

ออกให้ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลงชื่อ

(นายทิสัฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม